

## Planung Trinkwasserversorgung Groß Köris und Klein Köris

### Auftraggeber


Amt Schenkenländchen für die Gemeinde Groß Köris, Teupitz

### Realisierungszeitraum

2002 bis 2005

### Zielstellung

Anschluss der Orte Groß Köris und Klein Köris an das bestehende Trinkwassernetz von Löpten



**Bild 1** Planausschnitt Bearbeitungsgebiet

### Planungsphasen

- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung

### Leistungsgegenstand

- Teilweise grabenlose Verlegung der Trinkwasserdruckleitung
- Verlegung von 22.820 m Trinkwasserrohr 63 x 5,8 (DN 50) PE 80, PN 10 bis 225 x 20,5 (DN 200) PE 80, PN 10
- 1.840 m Rohrleitung (225 x 20,5 (DN 200) PE 80, PN 10
- Drei Durchbohrungen:
  - Bahnstrecke Berlin – Dresden: 60 m Rohrleitung (DN 300)
  - BAB 13 Berlin – Dresden: 50 m Rohrleitung (DN 300)
  - BAB 13 Berlin – Dresden: 60 m Rohrleitung (DN 200)
- Fünf Grabendückerungen